Indikation Solebad

- Anreicherung des Badewassers durch 26%ige Salzsole
- Salzsolegehalt des Badewassers ca. 3-4%
- Umwälzleistung des Badewassers ca. 40m^3 /h => entspricht in ca. 4h gesamte Badewasservolumen umgewälzt und filtriert.
- Wassertemperatur ca. 34°
- Desinfektion des Badewassers:

    1. Stufe Drucksandfilter (Flockung/Flockungsfiltration)
    2. Stufe Oxydation (Ozonisierung)
    3. Stufe Aktivkohlefilter (Adsorption/Entozonisierung)
    4. Stufe Desinfektion (Javelle/Desinfektion/Depot)

- Beckenabmessungen:	Fläche m^2	Inhalt m^3	Tiefe
Schwimmbecken	118m^2	159m^3	1.55m

- Therapeutische Einrichtung: Massagedüsen, Luftsprudel

Beispiel:

Parameter	Einheit	Messwert	Richtwert	Toleranzwert
Wassertemperatur	°C	33.8		
PH-Wert bei Erhebung	-	7.38	07.00-7.40	6.80-7.60
Freies Chlor	mg/l	0.29	0.20-0.40	0.10-0.80
Gebundenes Chlor	mg/l	0.02	max. 0.20	max. 7.0
Oxidierbarkeit	mg/l	2.1	max. 5.0	max. 7.0
Harnstoff	mg/l	<0.2	max. 1.0	
Carbonathärte	°fH	7	min. 4	

PARK HOTEL BAD ZURZACH
Badstrasse 44
CH-5330 Bad Zurzach
Tel. +41 (0)56 269 88 11
Fax +41 (0)56 249 38 08
info@park-hotel-zurzach.ch